

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора - главный инженер
ОАО «Гродненский ликеро-водочный
завод»

Волкович Ю.К.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение процедуры закупки

08 апреля 2022

г. Гродно

1. Предмет заказа (наименование)

Оценка технического состояния дымовых труб с разработкой технического заключения и выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации в котельной Ворончанского филиала, котельной Мирского филиала и головного предприятия ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод».

- а) анализ имеющейся проектной, исполнительной и эксплуатационной документации
- б) наружный осмотр всех конструктивных элементов трубы с выявлением дефектов и повреждений
- в) определение отклонения ствола трубы от вертикали
- г) установление причин повреждений и соответствия фактических параметров трубы требованиям нормативных документов
- д) составление заключения по результатам обследования с выводами и рекомендациями.

Объем работ уточнить на месте с заказчиком ежедневно с понедельника по пятницу с 08.30. до 17.00. по тел. 8-0297-83-47-59.

- 2. Ориентировочная стоимость закупки 4500 белорусских рублей с НДС.
- 3. Условия оплаты: по факту выполненных работ.
- 4. Денежные средства, выделяемые для закупки: на момент оформления документов собственные средства
- 5. Критерии оценки предложений (в %): 70% - наименьшая стоимость; 30% - срок выполнения с 04.05.2022 по 04.07 2022г.)

Главный энергетик

Козловский С.И.

«Утверждаю»
Главный инженер ОАО «Гродненский
ликеро-водочный завод»

Волкович Ю.К.

29 декабря 2021 г.

П Л А Н

мероприятий по замене и модернизации устаревшего оборудования
по ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»

содержание мероприятий	срок выполнения	ответственный исполнитель
Разработка проектной документации по объекту: «Модернизация парового котла ДЕ-6,5-14 ГМ путем установки газовой короткоствольной горелки плавного регулирования Unigas R515A....VS в котельной Ворончанского филиала ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод».	до 20.04.2022 г	Козловский С.И.
«Модернизация парового котла ДЕ-6,5-14 ГМ путем установки газовой короткоствольной горелки плавного регулирования Unigas R515A....VS в котельной Ворончанского филиала ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод».	до 28.07.2022 г	Козловский С.И.
Техническая диагностика дымовых труб по головному предприятию и Ворончанскому и Мирскому филиалам.	до 24.08 2022 г	Козловский С.И.

Главный энергетик

Козловский С.И.